



НОВОМЕТ-ПЕРМЬ®

НЕФТЕПРОМЫСЛОВЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ • СИСТЕМЫ ППД • СТЕНДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ • СЕРВИС

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



РОССИЯ, 614065, г. Пермь, ш. Космонавтов, 395
Телефон: (342) 296 2756, 396 2759
Тел. многоканальный: (342) 299 7399 / приемная /
Факс многоканальный: (342) 299 7599, факс: 296 2302
e-mail: post@novomet.ru
www.novomet.ru

Р/с № 40702810113240001479
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
К/с № 3010181020000000037
в Волго-Вятском ГУ Банка России, БИК 042202837
Код по ОКВЭД 28.13, код ОКПО 12058737
КПП 590501001, ОГРН 1025901207970, ИНН 5904002096

Анкета Опыт применения

1. Дата монтажа оборудования: Июнь-август 2017
2. Место установки: Г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 395 Цех№ 6 металлургического производства
3. Тип Оборудования: (БИО,УВК) БИО 12-8 шт.
4. Характеристики оборудования: Расход 54000м3/ч Холодильная мощность - 160кВт
5. Сроки эксплуатации: по настоящее время
6. Показатели при эксплуатации
Обеспечивает проектные показатели по охлаждению воздуха.
7. Выводы по эксплуатации
Установка кондиционирования обеспечивает охлаждение приточного воздуха до температуры предусмотренной проектом, но в связи с условиями по финансированию Заказчика установка смонтирована не на полную необходимую холодопроизводительность производственного помещения, а только на одну приточную установку, поэтому в процессе эксплуатации в обслуживаемом помещении периодически температура воздуха превышает нормируемую, для приведения температуры производственного помещения к нормативу необходимо устройство дополнительных систем кондиционирования.
8. Контактные данные лиц контрагента
Гл.энергетик Бахтин Андрей Васильевич
Тел. 8(342)299-75-99 доп. 201

Главный Энергетик

Бахтин А.В.